

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

24/03/2019

Technicien : M. SADOUN

et signature :

DIAGVISION
8-19 Quai Le Gallo
BOULOGNE-BILLANCOURT
tél. : 01 45 33 21 05
e : www.diagvision.fr
S Nanterre 531 363 570

Titre des installations communes (s'il y a lieu) :

Re :

04/2008

Date de validité : 20/04/2013

Classification : CPDI 0021


Police d'assurance : 55187727

Consommations annuelles par énergie

obtenus par la méthode 3CL, version 15C, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2010

	Consommations en énergies finales détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	Consommations en énergie primaire détail par usage en kWh _{EP}	Frais annuels d'énergie
Chauffage	Gaz distribué 17785 kWh _{EF}	17785 kWh _{EP}	1285 € TTC
Eau chaude sanitaire	Gaz distribué 1720 kWh _{EF}	1720 kWh _{EP}	124 € TTC
Refroidissement		0 kWh _{EP}	0 € TTC
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS	19505 kWh _{EF}	19505 kWh _{EP}	1493 € TTC
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement		Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	
Consommation conventionnelle : 463,52 kWh _{EP} /m ² .an		Estimation des émissions : 108,46 kg éqCO ₂ /m ² .an	


Logement économe



Logement

463,5
kWh_{EP}/m².an

Faible émission de GES



Logement

108,4
kg_{éqCO₂}/m².an

Logement énergivore

Forte émission de GES

Nombre total de pages du rapport : 4